

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表（2025年11月）

填报单位：(公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	108.33	263	218	25	23.2	是	无
大坦沙污水处理厂	55	41.28	250	181	30	21.4	是	无
沥滘污水处理厂	75	64.86	280	213	29	23.3	是	无
西朗污水处理厂	50	29.91	270	250	22.5	24.6	是	无
大沙地污水处理厂	45	24.31	270	232	25	26.1	是	无
龙归污水处理厂	29	13.69	280	404	30	37.7	是	无
竹料污水处理厂	6	4.74	280	239	30	23.0	是	无
石井污水处理厂	30	24.77	290	223	28.5	35.9	是	无
京溪地下净水厂	10	9.22	270	222	30	26.8	是	无
石井净水厂	30	28.92	280	226	30	29.0	是	无
健康城净水厂	10	6.63	280	283	30	24.0	是	无
江高净水厂	16	11.67	280	293	30	31.3	是	无
大观净水厂	20	19.82	270	257	30	31.7	是	无

备注：本月平均进水 COD 浓度及平均进水氨氮浓度数据来源于广州市城市排水有限公司