

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表（2025 年 12 月）

填报单位：（公章）

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	101.08	263	281	25	24.1	是	无
大坦沙污水处理厂	55	37.81	250	229	30	25.6	是	无
沥滘污水处理厂	75	61.57	280	277	29	25.3	是	无
西朗污水处理厂	50	31.07	270	258	22.5	25.5	是	无
大沙地污水处理厂	45	24.05	270	432	25	29.0	是	无
龙归污水处理厂	29	13.52	280	405	30	40.4	是	无
竹料污水处理厂	6	4.86	280	296	30	26.6	是	无
石井污水处理厂	30	24.83	290	227	28.5	38.1	是	无
京溪地下净水厂	10	8.89	270	285	30	28.3	是	无
石井净水厂	30	29.66	280	246	30	31.2	是	无
健康城净水厂	10	5.82	280	266	30	26.2	是	无
江高净水厂	16	10.58	280	327	30	37.6	是	无
大观净水厂	20	18.45	270	312	30	35.2	是	无

备注：本月平均进水 COD 浓度及平均进水氨氮浓度数据来源于广州市城市排水有限公司