

# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表（2026年3月）

填报单位：（公章）



| 污水处理厂    | 设计规模<br>(万吨/日) | 平均处理量<br>(万吨/日) | 进水 COD 浓度<br>设计标准<br>(mg/L) | 平均进水 COD<br>浓度<br>(mg/L) | 浓度设计<br>标准<br>(mg/L) | 平均进水氨氮<br>浓度<br>(mg/L) | 出水是否<br>达标 | 超标项<br>目及数<br>值 |
|----------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 猎德污水处理厂  | 120            | 103.57          | 263                         | 227                      | 25                   | 21.8                   | 是          | 无               |
| 大坦沙污水处理厂 | 55             | 41.92           | 250                         | 284                      | 30                   | 22.5                   | 是          | 无               |
| 沥滘污水处理厂  | 75             | 66.49           | 280                         | 204                      | 29                   | 22.6                   | 是          | 无               |
| 西朗污水处理厂  | 50             | 36.12           | 270                         | 285                      | 22.5                 | 20.9                   | 是          | 无               |
| 大沙地污水处理厂 | 45             | 28.00           | 270                         | 275                      | 25                   | 24.4                   | 是          | 无               |
| 龙归污水处理厂  | 29             | 15.68           | 280                         | 423                      | 30                   | 29.3                   | 是          | 无               |
| 竹料污水处理厂  | 6              | 5.27            | 280                         | 296                      | 30                   | 21.2                   | 是          | 无               |
| 石井污水处理厂  | 30             | 26.22           | 290                         | 251                      | 28.5                 | 29.8                   | 是          | 无               |
| 京溪地下净水厂  | 10             | 8.43            | 270                         | 225                      | 30                   | 24.3                   | 是          | 无               |
| 石井净水厂    | 30             | 30.34           | 280                         | 223                      | 30                   | 24.7                   | 是          | 无               |
| 健康城净水厂   | 10             | 6.65            | 280                         | 292                      | 30                   | 20.0                   | 是          | 无               |
| 江高净水厂    | 16             | 12.28           | 280                         | 279                      | 30                   | 28.8                   | 是          | 无               |
| 大观净水厂    | 20             | 18.70           | 270                         | 271                      | 30                   | 29.9                   | 是          | 无               |

备注：本月平均进水 COD 浓度及平均进水氨氮浓度数据来源于广州市城市排水有限公司